

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМАТИВЫ  
ЗАГРЯЗНЕНИЙ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ПОСТУПАЮЩИХ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ  
СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ МУМП «ЛЯНГАСОВО»**

Показатели состава сточных вод	С <sub>вкх</sub> , мг/л			
	п. Лянгасово	п. Дороничи	п. Захарищевы	п. Победилово
ХПК	70,8	138,9	153,1	107,1
БПК <sub>полн.</sub>	30	103,4	88,2	47,6
Взвешенные вещества	77,8	72,3	105,3	91,3
Нитриты	0,13	0,18	0,14	0,20
Нитраты	64,7	88,2	71,6	99,0
Хлориды	59,6	75,4	51,3	92,8
Фосфаты	0,26	0,75	0,52	0,49
Сульфаты	148,4	87,0	133,9	148,9
Ион аммония	0,80	4,06	0,59	2,53
Железо	0,79	1,18	1,40	1,12
СПАВ	1,23	0,62	0,80	0,65
Нефтепродукты	0,17	0,34	0,29	0,20

Примечание. Нормативы водоотведения по загрязняющим веществам, не указанные в Приложении к Порядку приема сточных вод в канализацию МУМП «Лянгасово», принимать равными нормативным показателям допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Приложение 3.