

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества*

МУМП "Лянгасово", 2011-2011 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) **	0,000
2	Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)	0
2.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	0,00
3	Общее количество проведенных проб по следующим показателям:	21596
3.1	Мутность	5479
3.2	Цветность	5479
3.3	Хлор остаточный общий, в том числе	8760
3.3.1	хлор остаточный связанный	0
3.3.2	хлор остаточный свободный	0
3.4	Общие колиформные бактерии	375
3.5	Термотолерантные колиформные бактерии	375
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
4.1	мутность	0
4.2	цветность	0
4.3	хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
4.4	общие колиформные бактерии	0
4.5	термотолерантные колиформные бактерии	0
5	Комментарии	нет

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.